GVTG Prävention Intervention Versicherung

Gesuch um Erstellung / Ersatz Feuerungsanlagen

Das Formular ist vollständig ausgefüllt der Gemeinde einzureichen.

Politische Gemeinde

Allgemeine Angaben

Standort der Anlage	Strasse / Nr. Schaffhauserstrasse 7	PLZ / Ort 8524 Uesslingen-Buch
	Vers. Nr. / /	Parz. Nr. 568
Gebäudeeigentümerschaft	Name / Vorname Katholische Kirchgemeinde Ffeld	Tel. 052 725 02 50
	Strasse / Nr. St. Gallestrasse 24	PLZ / Ort 8500 Frauenfeld
	E-Mail pfarramt@kath-frauenfeldplus.ch	
Projektverfasser:in	Name / Vorname Jazo Ante	Tel. 052 521 21 11
	Strasse / Nr. Industriestrasse 15	PLZ / Ort 8355 Aadorf
	E-Mail aj@planerteam.ch	
Installationsfirma (Errichter)	Name / Vorname noch offen	Tel.
	Strasse / Nr.	PLZ / Ort
	E-Mail	
Gebäudenutzung	☐ EFH ☑ MFH ☐ Landwirtschaft ☐ Gewerbe / Industrie	
	☐ andere:	
Installationsart	☑ Neubau / Erstinstallation ☑ Sanierung / Umbau	
	Umstellung von Öl -Feuerung	auf Pellet/LWP -Feuerung

Heizungsanlage

Zentralheizung
☐ alt bestehend
☑ neu

Fernheizung
☐ alt bestehend
☐ neu

Brennstoff
☐ Heizöl ☐ Flüssiggas ☐ Erdgas ☐ Biogas
☐ Schnitzel / Späne ☑ Pellets ☐ Holz naturbelassen ☐ andere:

Wärmepumpe mit ☑ brennbarem Kühlmedium ☐ nichtbrennbarem Kühlmedium

☑ Heizkessel:	Pelletkessel	kW: ca. 80 kW
☐ Brenner:		kW:
☑ andere:	Wärmepumpe	kW: ca. 44 kW

Brennstofflager (Menge): Behälter: ☐ Kunststoff mit Wanne ☐ Metall mit Wanne

Einzelfeuerungen
☐ alt bestehend
☐ neu

☐ Heizöl ☐ feste Brennstoffe ☐ Gas
☐ Cheminéeofen ☐ B1 / ☐ B2 (Anzahl:)
☐ Kochherd (Anzahl:)
☐ Cheminée ☐ B1 / ☐ B2 (Anzahl:)
☐ Kochherd (Anzahl:)
☐ Feuerungsanlage vor Ort aufgebaut:
☐ andere:

Wärmeerzeuger
☐ keine Änderung
☑ neu

Fabrikat/Typ/Jahr: Schmid AG/UTS 140/80 Nennleistung (kW): ca. 80kW
☑ Kondensationskessel (nur mit Abgasanlage zulässig)
Max. Abgastemperatur (°C): 109
VKF-Nr.: gem. Lieferant SVGW-Nr.: Leistungserklärung (DOP Nr.):
☑ raumluftabhängige Aggregate ☐ raumluftunabhängige Aggregate
Beschickung (nur Holzfeuerung): ☐ automatisch ☐ handbeschickt

Brenner
☐ keine Änderung
☑ neu

Fabrikat/Typ/Jahr: Schmid AG/UTS 140/80
Wärmeleistung (kW) ☐ 1-stufig ☐ 2-stufig ☑ modulierend
VKF-Nr.: gemäss Lieferant SVGW-Nr.: Leistungserklärung (DOP Nr.):

Sicherheits-einrichtungen

Sicherheitstemperaturbegrenzer
☑ im Kessel eingebaut eingestellt auf (°C) 95
☑ in der Abgasleitung eingebaut eingestellt auf (°C) 109
☐ Nebenluftklappe
Rückbrandsicherung: ☐ RHE ☐ RSE ☐ SLE ☑ TÜB ☐ Andere:

Abgasanlage

☑ Neuanlage
☐ Sanierung
☐ keine Änderung

Fabrikat/Typ/Jahr: Simone Engineering AG
VKF-Nr.: 14602 SVGW-Nr.: Leistungserklärung (DOP Nr.):
Material: 1.4404, matt
Temperaturklasse T: ☐ T080/LAS ☐ T120 ☐ T200 ☑ T400 ☐ Andere Klasse:
Durchmesser der Abgasanlage (mm): 300
Anzahl Anschlüsse Abgasanlage (Stk.): 1
Russbrandbeständig: ☑ ja ☐ nein

Höhe der Abgasanlage über First (cm): 50
über Flachdach (cm):
über Dachfläche (cm):
Dach begehbar: ☐ ja ☑ nein

Montage Abgasanlage

an Fassade
☐ Fassade brennbar ☐ Fassade RF1 (nicht brennbar) Abstand X2 (cm)

in Schacht
☐ Schacht EI 30 (RF1) ☑ Schacht EI 60 (RF1) ☐ Schacht EI 90 (RF1)
VKF-Nr. Brandschutzelement (z.B. Ummauerung / Schacht): gemäss Lieferant

Aufstellung der Feuerungsanlage

☑ neu
☐ Anpassung
☐ keine Änderung
☐ Dachzentrale

Standort / Geschoss: Untergeschoss Rauminhalt (m^3): 61.9
Decken Feuerwiderstand: ☐ REI 30 ☑ REI 60
Wände Feuerwiderstand: ☐ EI 30 ☑ EI 60
Bodenbelag: offen
Türe Aufstellungsraum ☐ bestehend ☑ neu ☑ EI 30 VKF-Nr. g.Lieferant

Frisch-/Verbrennungsluftzufuhr: ☐ Fenster arretiert ☑ Rohr
Freier Querschnitt der Be-/Entlüftung: oben (cm^2) 962 unten (cm^2) 962
Mechanisch: ☐ ja ☑ nein
Weitere Aggregate im Aufstellungsraum: ☐ ja, Anzahl ☑ nein
Gesamtleistung aller Wärmeerzeuger (kW): ca. 124, Kessel- Wärmepumpenanlage
Gasmeldeanlage Fabrikat: keine

Raumnutzung Der Aufstellungsraum wird für andere Zwecke genutzt ☐ ja ☑ nein

Sonstige Angaben

Bemerkungen / Weitere Angaben

Zwei MFH – ein Neubau und eine Sanierung, werden über eine gemeinsame Kessel- Wärmepumpenanlage versorgt.

Datum der Ausführung: 2027 - 2028 Zur Abnahme bereit:

Planbeilagen: Brandschutzkonzept

Ort / Datum

Unterschrift Eigentümerschaft oder bevollmächtigte Person

Unterschrift Gesuchsteller:in Projektverfasser:in

Planerteam GEBÄUDETECHNIK
Industriestrasse 15, CH-8355 Aadorf
Telefon +41 52 521 21 11

Anmerkungen

Erstellungen, Änderungen oder Ersatz von wärmetechnischen Anlagen sind bewilligungs- oder meldepflichtig. Feuerschutzgesetz §13 (RB 708.1)
Werden Lageranlagen mit Heizöl erstellt, geändert oder ausser Betrieb gesetzt, so müssen die Anlagenbetreiber dies dem Kanton melden (Art. 22 Abs. 5, Gewässerschutzgesetz, GSchG).

Prüfung durch Gemeinde ☐ genehmigt ohne Auflagen ☐ genehmigt mit Auflagen

weitergeleitet an die zuständige Brandschutzbehörde: Datum

Ort / Datum Stempel/Unterschrift